РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Дестилерия за преработка на етерично – маслени култури
Цел на заявеното ползване	Заустване на производствени топлинно замърсени отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект.
Водоприемник	Отводнителен канал (Дере – 2) представляващ имот с № 000059
Поречие	Река Тунджа
Водно тяло	**BG3TU600R062** – „Река Мочурица след вливането на река Сиглен до устие”
Място на заустване	**Заустване № 1/Поток № 1 –** в Отводнителен канал (Дере – 2) Надморска височина: **Н – 138,00м.** Географски координати на точката на заустване: **42°34'17,2"N 26°36'57,5"E**
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Имот № 040028, Село Зимница, Община Стралджа, Област Ямбол **ЕКАТТЕ – 30898**
Заявено водно количество за заустване	**Поток № 1 –** Производствени топлинно замърсени отпадъчни води **$Q_{ср.ден.}$ = 22,90 м^3/ден** **$Q_{ср.год.}$ = 2 400,00 м^3/год** (за 105 работни дни)
Място за мониторинг	**Пункт № 1** – РШ 1 на изход резервор

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	**Показатели**	**Индивидуални емисионни ограничения**	
Заустване №1 **Поток №1** Производствени топлинно замърсени отпадъчни води *място за мониторинг* **Пункт №1** РШ 1 на изход резервор			
	Активна реакция pH	**6,0 – 8,5**	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.		

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се изградят съгласно приложената проектната документация. 2. Да не се допуска включване на отпадъчни води с друг характер в канализационната мрежа отвеждаща отпадъчните води до водоплътната яма.

Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Пречиствателното съоръжение да се изгради в съответствие с разработения проект, като осъществява висок капацитет на пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води. 2. При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количеството заустване отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 2. Да се изградеят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	В мястото на заустване на пречистените отпадъчни води да бъде изградено укрепващото съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. **Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 3^0С.** 2. Да се сключи договор с лицензирана фирма за извозване на формиращите се от обекта битово-фекални отпадъчни води и отпадъчните води от дестилационния процес, които ще се отвеждат и събират във водоплътна изгребна яма. 3. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника. 4. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.
Други условия	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив 4000, ул." Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, ПК 307

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"